

機器仕様書

品目	数量	物品の形状等
モータコンプレッサ	1式	<p>1 規格</p> <p>(1) 空冷式であること。</p> <p>(2) ドライヤ内蔵であること。</p> <p>(3) 60Hz仕様であること。</p> <p>(4) 吐出圧力0.7~0.6MPaであること。</p> <p>(5) モータは公称出力22kw、電圧は200・220vであること。</p> <p>(6) 容量制御は二位置制御であること。</p> <p>(7) 幅×奥行×高さは1,380mm×780mm×1,420mm以内であること。</p> <p>(8) 質量は685kg以下であること。</p> <p>2 搬入、配管・配線作業</p> <p>(1) 既存機械は持ち帰り処分すること。</p> <p>(2) 既存品37Kwの吐出管径：1-1/2（40A）を新品22Kwの吐出管径：インチ（25A）に変更するために、1-1/2ゴム配管及びバルブ2個を追加取り付けをすること。</p> <p>(3) 配線は既存配線を加工し再利用すること。</p> <p>3 その他</p> <p>(1) 納品日程については本学担当者と協議の上、決定すること。</p> <p>(2) 既存機器の撤去作業・処分を行うこと。</p> <p>(3) 納入希望品は北越工業 SAS22SD-6Eであるが、納入品は同品又は同等品とする。 納入希望品以外を納入しようとする場合は、事前に本学担当者と協議の上納入品を決定すること。 ただし、本学担当者と協議の上納入品が決定できない場合は、納入希望品を納入すること。</p>